

**Прилог кон сертификатот за акредитација на
инспекциско тело**

***Annex to the Accreditation Certificate of
Inspection Body***

Бр. ИТ-091 / No. IB-091

Дата: 27 февруари 2026
Date: 27th February 2026

Го заменува прилогот од 14 декември 2022
Replaces the Annex dated on 14th December 2022

1. АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО

**СИГУРНОСТ-ДП ДООЕЛ Скопје/
Инспекциско тело**

Accredited body

***SIGURNOST DP LTD Skopje/
Inspection body***

2. ЛОКАЦИЈА

1. Бул. Дванаесетта Македонска Бригада“ бр.40
А, 1000 Скопје (главна канцеларија)
2. Бул. Борис Трајковски бр.73, 1000 Скопје
(инспекциска метода бр.6 од табела 5)

Location

*1. Bul. Dvanaesetta Makedonska Brigada 40 A,
1000 Skopje (head office)
2. Boris Trajkovski Blvd. No.73, 1000 Skopje
(inspection method no. 6 from table 5)*

3. СТАНДАРД

МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Тип Ц

Standard

MKS EN ISO/IEC 17020:2012, Type C

**4. КРАТОК ОПИС НА ОПСЕГОТ
НА АКРЕДИТАЦИЈАТА**

Контрола на системи за громобранска заштита,
заземјување и нисконапонски инсталации, ,
противпожарни центри, противпожарни
апарати и стабилни системи за гасење на пожар

*A short description of the
accreditation scope*

*Control of systems for lightning protection,
grounding and low voltage electrical installations, ,
fire stations, fire extinguishers and stable systems
for extinguishing fire*

5. ДЕТАЛЕН ОПИС НА ОПСЕГОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА

Detailed description of the accreditation scope

Бр. No	Подрачје на инспекција производ, процес, инсталација <i>Field of inspection product, process, installation</i>	Тип на инспекцијата (прва, периодична вонредна и.т.н) <i>Inspection type (first, periodical, extraordinary etc.)</i>	Инспекциски методи <i>Inspection methods</i>	Легислатива на која се реферираат методите <i>Legislation which refers to the methods</i>
1.	Системи за громобранска заштита	Технички преглед и периодично испитување	ПР 7.1 Процедура за технички преглед на систем за громобранска заштита	
	<i>Systems for protection of facilities against atmospheric charges</i>	<i>Technical examinations and periodical inspection</i>	<i>PR 7.1 Procedure for technical examinations of lightning protection system</i>	
2	Заштитно заземјување/	Технички преглед и периодично испитување	ПР 7.2 Процедура за технички преглед на заштитно заземјување	
	<i>Protective grounding systems</i>	<i>Technical examinations and periodical inspection</i>	<i>PR 7.2 Procedure for technical examinations of protective grounding</i>	
3	Нисконапонски електрични инсталации	Технички преглед и периодично испитување	ПР 7.3 Процедура за испитување на нисконапонска електрична инсталација • отпор на изолација • континуитет(непрекинатост) на заштитен проводник • исправност на уреди за диференцијална струјна заштита • испитување на струјни крugови на нисконапонски кабли - отпорност на струјна јамка и отпорност на струен круг	
	<i>Low voltage electrical installations</i>	<i>Technical examinations and periodical inspection</i>	<i>PR 7.3 Procedure for inspection of low voltage electrical installation</i> • <i>insulation resistance</i> • <i>continuity of a protective conductor</i> • <i>devices for differential</i>	

			<i>protection</i> • <i>examination of current circuits of low-voltage cables</i> <i>- Zloop and Zline</i>	
4	Противпожарни централи	Контрола на функционалност	ПР 7.4 Процедура за испитување на противпожарни централи	
	<i>Fire alarm control panel</i>	<i>Control of functionality</i>	<i>PR 7.4 Procedure for testing the fire alarm control panel</i>	
5	Стабилни системи за гасење на пожар - Стабилен систем за гасење пожар со гасови - Стабилен систем за гасење пожар со вода - хидрантска мрежа - Стабилен систем за гасење пожар - спринклер систем	Контрола на функционалност	ПР 7.5 Процедура за испитување на стабилни системи за гасење на пожар	Законот за пожарникарство (Сл.Весник на Р.М. бр. 67/2004, чл. 45,46) Правилник за техничките нормативи за хидрантската мрежа за гасење на пожари (Сл. Весник на Р.М. бр. 26/2018)
	<i>Fixed fire extinguishing systems</i> <i>-Stable system for extinguishing a fire with gases</i> <i>- Stable fire extinguishing system - hydrant network</i> <i>- Stable fire extinguishing system - sprinkler system</i>	<i>Control of functionality</i>	<i>PR 7.5 Procedure for inspection of fixed fire extinguishing systems</i>	<i>Firefighting law (Official Gazette of RM no. 67/2004, art. 45,46)</i> <i>Regulation on technical norms for hydrant network extinguishing fire (Fig. Gazette of RM no. 26/2018)</i>
6	Противпожарни апарати	Контрола на функционалност	ПР 7.8 Процедура за испитување на противпожарни апарати	Правилник за начинот на одредување на местата на кои задолжително треба да се наоѓаат уредите и инсталациите за заштита од пожари, другата противпожарна опрема, средствата за гасење на пожари и противпожарните



				апарати, нивното одржување во исправна состојба, посебното обележување и достапноста за употреба (Сл. Весник на Р.М. бр. 74/2006, чл.18);
	<i>Fire extinguishers</i>	<i>Control of functionality</i>	<i>PR 7.8 Procedure for testing fire extinguishers</i>	<i>Rulebook on the manner of determining the places where the devices and installations for fire protection, other firefighting equipment, fire extinguishers and fire extinguishers must be located, their maintenance in good condition, special marking and availability for use (Official Gazette of the Republic of Macedonia No. 74/2006, Article 18)</i>

М-р Нико Берберу
Niko Berberu M. Sc.

Директор
Director

Ова е електронска верзија од Прилогот кон сертификатот за акредитација

This is on line copy of the Annex to the accreditation certificate